

Goworowo, dn. 2020.06.01

Urząd Gminy Goworowo

Ul. Ostrołęcka 21, 07-440 Goworowo

**INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania RI.271.1.2020.MR „Budowa budynku przedszkola i żłobka w Goworowie wraz z zagospodarowaniem terenu”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że na wniosek Wykonawcy dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dopuszcza:

- zamianę okien aluminiowych O1 oraz O15 na stolarkę PCV o takich samych lub lepszych parametrach izolacyjności termicznej przy założeniu, że drzwi DZ1 do sali czy drzwi wejściowe pozostają jako aluminiowe (częste użytkowanie);
- zamianę drzwi wejściowych aluminiowych do sali wewnętrznych DW3 na drzwi drewniane o tych samych gabarytach;
- zamianę systemu grzejnikowego na ogrzewanie podłogowe, które znacznie lepiej współpracuje z pompami powietrza z uwagi na niski parametr grzewczy.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika nr 10 do SIWZ poprzez uszczegółowienie zakresu robót brukarskich do wykonania.

WÓJT GMINY

Piotr Kosiorek